



2008000465Z



(2008)国认监认字(062)号



检测  
CNAS L0988

# 检 验 报 告

No. 2010-6017

受检单位 艾森曼五金（北京）有限公司

产品名称 防火暗插销

检验类型 型式检验（耐火性能）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心  
检 验 报 告

No. 2010-6017

产品名称	防火暗插销
型号规格	A750.010.002
商 标	EISENMANN
委托单位	艾森曼五金（北京）有限公司
生产单位	艾森曼五金（北京）有限公司
受检单位	艾森曼五金（北京）有限公司
抽 样 者	国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
抽样地点	公司仓库
抽样基数	空白
抽样日期	2010年7月8日
送 样 者	赵祎然
送样日期	2010年10月9日
样品数量	4只
样品编号	2010-6017
检验类别	型式检验（耐火性能）
检验依据	GB 12955-2008 附录D《防火插销的耐火性能要求和试验方法》
样品等级	空白
检验项目	耐火性能
检验日期	2010年10月11日至2010年10月28日
检验地点	本中心内
检验结论	<p>艾森曼五金（北京）有限公司送检的A750.010.002防火暗插销，经按GB12955-2008 附录D《防火插销的耐火性能要求和试验方法》检验，耐火时间大于90min。（以下空白）</p> <p style="text-align: right;">（检验业务专用章） 签发日期：2010年 7 月 2 日</p>
备 注	本栏空白

批准：

*陈平*

审核：

*曹*

编制：

*孙*

共 5 页 第 1 页

检验结果汇总

No. 2010-6017

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	耐火性能	耐火试验过程中防火插销应无明显变形和熔融现象，无窜火现象；防火插销应能保证防火门门扇与插销安装处无位移，并处于良好关闭状态。（附录 D）	耐火试验进行 90min，试验过程中，样品无明显变形和熔融现象，插销处无窜火现象，能保证防火门门扇与插销安装处无位移，并处于关闭状态。	耐火时间大于 90min	
		本页以下空白			

—  
—  
★  
—  
—



一  
一  
一  
一  
一





样品描述

No. 2010-6017

送检单位	艾森曼五金（北京）有限公司		
通讯地址	北京市朝阳区朝阳北大街乙12号天辰大厦1402		
邮政编码	100020	联系电话	010-65518739

产品说明（样品描述）：



